

2015年

産業廃棄物焼却炉 排ガス中の燃焼ガス温度, 概算CO濃度 (2月分)

| 日付 | 時間 | 燃焼ガス温度(°C) | 換算CO濃度(ppm) | 参考O2濃度(vol) | 備考 |
|---------|-------|------------|-------------|-------------|----|
| 2/1(日) | 14:00 | 895 | 22.5 | 20.15 | |
| 2/2(月) | 14:00 | 908 | 12.0 | 20.32 | |
| 2/3(火) | 14:00 | 885 | 0.0 | 20.98 | |
| 2/4(水) | 14:00 | 916 | 0.0 | 20.07 | |
| 2/5(木) | 14:00 | 912 | 0.0 | 19.70 | |
| 2/6(金) | 14:00 | 923 | 0.0 | 20.02 | |
| 2/7(土) | 14:00 | 939 | 0.0 | 20.05 | |
| 2/8(日) | 14:00 | 939 | 0.0 | 19.69 | |
| 2/9(月) | 14:00 | 932 | 0.0 | 20.00 | |
| 2/10(火) | 14:00 | 905 | 0.0 | 19.96 | |
| 2/11(水) | 14:00 | 888 | 0.0 | 19.91 | |
| 2/12(木) | 14:00 | 919 | 0.0 | 19.54 | |
| 2/13(金) | 14:00 | 915 | 0.0 | 19.78 | |
| 2/14(土) | 14:00 | 921 | 0.0 | 20.04 | |
| 2/15(日) | 14:00 | 918 | 0.0 | 20.22 | |
| 2/16(月) | 14:00 | 921 | 9.0 | 20.12 | |
| 2/17(火) | 14:00 | 923 | 0.0 | 19.96 | |
| 2/18(水) | 14:00 | 920 | 12.8 | 19.78 | |
| 2/19(木) | 14:00 | 921 | 8.3 | 19.75 | |
| 2/20(金) | 14:00 | 931 | 0.0 | 19.15 | |
| 2/21(土) | 14:00 | 923 | 1.3 | 20.31 | |
| 2/22(日) | 14:00 | 910 | 0.0 | 20.12 | |
| 2/23(月) | 14:00 | 908 | 0.7 | 20.00 | |
| 2/24(火) | 14:00 | 918 | 0.0 | 19.81 | |
| 2/25(水) | 14:00 | 933 | 0.0 | 20.07 | |
| 2/26(木) | 14:00 | 921 | 0.0 | 19.75 | |
| 2/27(金) | 14:00 | 919 | 0.0 | 19.75 | |
| 2/28(土) | 14:00 | 919 | 0.0 | 19.85 | |

※各データは連続測定中ですので、ご要望に応じ閲覧可能となっております。