

2024年

産業廃棄物焼却炉 排ガス中の燃焼ガス温度, 集じん器で冷却されたガス温度, 概算CO濃度 (6月分)

| 日付 | 時間 | 燃焼ガス温度(°C) | 集じん器で冷却されたガス温度(°C) | 換算CO濃度(ppm) | 参考O2濃度(vol) | 備考 |
|---------|-------|------------|--------------------|-------------|-------------|-------|
| 6/1(土) | 14:00 | 899 | 48.4 | 0.0 | 20.83 | |
| 6/2(日) | 14:00 | 901 | 33.7 | 0.0 | 20.85 | |
| 6/3(月) | 14:00 | 897 | 42.4 | 0.0 | 20.81 | |
| 6/4(火) | 14:00 | 900 | 45.8 | 0.0 | 20.97 | |
| 6/5(水) | 14:00 | 892 | 39.5 | 0.0 | 21.23 | |
| 6/6(木) | 14:00 | 904 | 40.6 | 0.0 | 21.21 | |
| 6/7(金) | 14:00 | 892 | 40.5 | 0.0 | 21.09 | |
| 6/8(土) | 14:00 | 898 | 36.4 | 0.0 | 20.99 | |
| 6/9(日) | 14:00 | 905 | 37.5 | 0.0 | 20.88 | |
| 6/10(月) | 14:00 | 894 | 48.5 | 0.0 | 20.79 | |
| 6/11(火) | 14:00 | 899 | 49.0 | 0.0 | 20.80 | |
| 6/12(水) | 14:00 | 900 | 46.8 | 1.7 | 20.70 | |
| 6/13(木) | 14:00 | 906 | 42.2 | 3.9 | 20.59 | |
| 6/14(金) | 14:00 | 908 | 42.6 | 1.3 | 20.80 | |
| 6/15(土) | 14:00 | 902 | 42.2 | 0.0 | 20.95 | |
| 6/16(日) | 14:00 | 906 | 42.2 | 0.0 | 20.95 | |
| 6/17(月) | 14:00 | 901 | 49.2 | 0.0 | 21.17 | |
| 6/18(火) | 14:00 | 902 | 49.0 | 0.0 | 21.05 | |
| 6/19(水) | 14:00 | 905 | 48.3 | 0.0 | 21.20 | |
| 6/20(木) | 14:00 | 900 | 48.0 | 0.6 | 21.10 | |
| 6/21(金) | 14:00 | 673 | 39.8 | 0.0 | 20.97 | 炉一時中断 |
| 6/22(土) | 14:00 | 900 | 40.3 | 0.0 | 21.05 | |
| 6/23(日) | 14:00 | 898 | 39.5 | 0.0 | 20.82 | |
| 6/24(月) | 14:00 | 896 | 40.8 | 0.0 | 21.01 | |
| 6/25(火) | 14:00 | 891 | 47.6 | 0.0 | 21.08 | |
| 6/26(水) | 14:00 | 890 | 48.4 | 0.0 | 21.39 | |
| 6/27(木) | 14:00 | 895 | 47.7 | 0.0 | 21.36 | |
| 6/28(金) | 14:00 | 875 | 48.2 | 0.0 | 21.17 | |
| 6/29(土) | 14:00 | 902 | 38.2 | 0.0 | 21.19 | |
| 6/30(日) | 14:00 | 902 | 42.1 | 0.0 | 20.96 | |

※各データは連続測定中ですので、ご要望に応じ閲覧可能となっております。